











שם הפרויקט			מס. הזמנה
משאבות להגברת לחץ			
שם הלוח			
לוח חשמל 3 משאבות			
IP 54			
מק"ט		מזמין	מכון התקנים הישראלי
SAL-PC-ST-3-040-IP54			
דף מתוך			
2/9			
אישר			
תאריך		POWTRAN	
שרטט		להלב 15, חולון, יחידה C11	
שינויים ועדכונים		טל. 050-7573000 פקס 074-7019528	
		email :office@omegapumps.co.il	









1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

מבנה הלוח

700/500/250	מידה כללית
סגור תליה	סוג מעטפה
IEC-62208	מבנה
R.A.L 7035	צבע
ישראלוקס בע"מ	תוצרת
ARIA	סיסטם
פח צבוע	חומר מבנה
FROM 1	מידור (הפרדה פנימית)
IP-54	רמת הגנה
IK-10	הגנה מפני פגיעות מכניות
28 ק"ג	משקל משוערת
התקנה	
חיצונית	התקנה
קבוע	סוג הלוח
ישר ועקיף	אמצעי הגנה מפני חשמול
מוסמכים בלבד	מפעילים

נתונים טכניים

1 חישוב	מקדם העומס
רגילים	תנאי סביבה
45 מעלות	טמפרטורה סביבה
Ipc= 10KA	זרם קצר צפוי
Ipw= 10KA	זרם קצר רגעי
Ipk= 17KA	זרם קצר מקסימלי
Un=Ue 400VAC	מתח הפעלה
230VAC/24VAC/24VDC	מתח פיקוד
fn=50Hz	תדר
TN-C-S	שיטת הארקה
F / F / D	סוג חיבור
EMC=B	סביבת עבודה (אלקטרומגנטית)
Ui= 440V	מתח הבדדה
Uimp= 4KV	יכולת עמידה במתח הלם
2	דרגת זיהום

סטנדרט צבעים

ייעוד תפעולי	צבע בידוד גיד	רקע	פאזה
230 / 400 V	חום	N	כחול
12VAC - 48VAC	כתום	N	אפור
12VDC - 48VDC	אדום	+	אדום
הארקה	צהוב/ירוק	-	שחור

סטנדרט צבעי שלטים

הדפסה על סרט אלומיניום

שדה	צבע רקע	צבע כיתוב
רגיל / בלתי חיוני	שחור	לבן
חיוני	אדום	לבן
קריטי / חירום	צהוב	שחור
שלטי אזהרה	אדום	שחור

אזהרה:

התקנה, שימוש, טיפול ואחזקה של לוח החשמל יבוצעו ע"י משתמשים מורשים ומוסמכים בלבד !

באחריות המזמין לקבוע

חתכי כבלים בהתאם לחוק

לוח החשמל מיוצר בהתאם לתקן ישראלי ת"י 61439/2

שם הלוח

לוח חשמל 3 משאבות

IP 54

מק"ט

SAL-PC-ST-3-040-IP54

שם הפרויקט

משאבות להגברת לחץ

מזמין

שם היצרן

POWTRAN

הלהב 15, חולון, יחידה C11

טל. 050-7573000 פקס 074-7019528

email :office@omegapumps.co.il

מס. הזמנה

שינויים ועדכונים

1
2
3
4

שרטט

תאריך

אשר

דף מתוך

9/9